

平成 25 年度 8 月まで大阪広域水道企業団に検査を依頼しておりましたが、ベータ線測定装置の整備に伴い、平成 25 年度 9 月より、自己検査として実施しております。

令和 4 年度測定結果

採水日	採水地点	測定結果
令和 4 年 4 月 4 日	さつき野西 1 丁目	検出せず
	北余部	検出せず
	甲斐町西 2 丁	検出せず

(※検出せず：放射能測定機器の定量限界値 0.3Bq/L 未満)

(注)総ベータ線測定による

お問い合わせ先

堺市上下水道局 水運用管理課

TEL 072-275-1126

FAX 072-271-1356