

2 市内給水栓における過去3年間の最高値集計

検査項目	水質基準値 (令和2年度)	単位	平成30年度		令和元年度		令和2年度		過去3年間 最高値	過去3年間最高値の水質 基準値に対する割合			
			最高値	備考		最高値	備考				最高値	備考	
				検出場所	検出月日		検出場所	検出月日				検出場所	検出月日
気 温		°C	32.1			33.1			32.8			33.1	
一 般 細 菌	100	集落	0			0			0			0	0%
大 腸 菌	検出されないこと	(+, -)	(-)			(-)			(-)			(-)	
カ ド ミ ウ ム	0.003	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0%
水 銀	0.0005	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0%
セ レ ン	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
鉛	0.01	mg/L	0.002	茶山台他		0.005	浜寺南町 8月20日		0.001	さつき野西他		0.005	50%
ヒ 素	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
六 価 ク ロ ム	0.02	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0%
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0%
シアン化合物及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.19	さつき野東 3月12日		1.21	一条通 2月4日		1.05	城山台 2月2日		1.21	12%
フ ッ 素	0.8	mg/L	0.09	茶山台他		0.10	茶山台他 7月2日		0.09	鉢ヶ峯寺他		0.10	13%
ホ ウ 素	1.0	mg/L	0.03	大美野 12月4日		0.02	茶山台他		0.02	鉢ヶ峯寺他		0.03	3%
四 塩 化 炭 素	0.002	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0%
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0%
o,t-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0%
塩 素 酸	0.6	mg/L	0.10	北余部他		0.09	さつき野西他		0.12	さつき野西		0.12	20%
ク ロ ロ 酢 酸	0.02	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001	北余部他 9月8日		0.001	5%
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06	mg/L	0.009	築港新町 8月21日		0.018	さつき野西他		0.011	築港新町他		0.018	30%
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003	中村町他		0.007	築港新町 9月10日		0.006	築港新町 8月4日		0.007	23%
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.013	築港新町 8月21日		0.012	緑町他 7月2日		0.013	さつき野西 9月8日		0.013	13%
臭 素 酸	0.01	mg/L	0.003	赤坂台他		0.003	茶山台他		0.003	鉢ヶ峯寺他		0.003	30%
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.038	築港新町 8月21日		0.041	さつき野西 9月3日		0.041	さつき野西 9月8日		0.041	41%
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.002	緑町他		0.004	さつき野西他		0.003	城山台他		0.004	13%
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.013	築港新町 8月21日		0.014	緑町他 9月3日		0.014	さつき野西 9月8日		0.014	47%
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09	mg/L	0.004	茶山台他		0.004	茶山台他		0.003	鉢ヶ峯寺他		0.004	4%
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0%
鉛	1.0	mg/L	0.01	深坂 4月17日		0.01	緑町他		0.01	緑町 9月8日		0.01	1%
アルミニウム	0.2	mg/L	0.02	茶山台他		0.02	鉢ヶ峯寺他		0.02	茶山台他		0.02	10%
鉄	0.3	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0%
銅	1.0	mg/L	0.01	茶山台他		0.04	さつき野西 3月10日		0.05	さつき野西 3月10日		0.05	5%
ナトリウム	200	mg/L	18.7	別所 8月21日		19.1	浜寺南町 5月21日		16.7	北余部他 9月8日		19.1	10%
マンガン	0.05	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0%
塩化物イオン	200	mg/L	20.1	緑町 2月5日		20.2	浜寺南町他 2月18日		20.6	甲斐町他 1月25日		20.6	10%
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L	45.3	浜寺南町 11月19日		45.0	浜寺南町 2月18日		45.8	中村町 1月5日		45.8	15%
蒸 発 残 留 物	500	mg/L	116	別所 2月19日		116	浜寺南町 2月18日		113	大浜中町 5月8日		116	23%
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0%
ジエオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0%
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0%
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0%
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0%
有機物等(TOC)	3	mg/L	1.1	平尾 11月27日		0.9	茶山台他		0.9	茶山台他		1.1	37%
pH 値	5.8以上8.6以下		7.8	茶山台他		7.7	山本町他		7.4	甲斐町		7.8	
味	異常でないこと												
臭	異常でないこと												
色 度	5	度	1未満			1未満			1未満			1未満	0%
濁 度	2	度	0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満	0%
施行規 則17 条	遊離残留塩素	mg/L	0.8	北余部他		1.0	鉢ヶ峯寺他		1.0	大美野 10月6日		1.0	
	残留塩素	mg/L	0.9	北余部他		1.1	鉢ヶ峯寺他 3月24日		1.1	大美野 10月6日		1.1	
他 参 考	電気伝導率	μS/cm	195	別所 12月18日		195	浜寺南町 5月21日		189	北余部 1月25日		195	
	カルシウム	mg/L											
	マグネシウム	mg/L											
	水 温	°C	31.4	常盤町 8月7日		31.5	甲斐町西 8月13日		34.0	中村町 9月1日		34.0	
	放射能(総β線)	Bq/L	0.3未満			0.3未満			0.3未満			0.3未満	

\* 過去3年間最高値の水質基準値に対する割合は、(過去3年間最高値/令和2年度の水質基準値)で算出しています。

\* 市内給水栓数は、平成30年度は24か所、令和元年度は25か所、令和2年度は検査地点の変更のため延べ14か所からの集計となっています。