


令和2年度 水質検査計画



写真：ページ・トラップーガスクロマトグラフィー質量分析計

水質検査計画について

水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを確認できる唯一の手段であり、水質管理の中核をなす重要な工程です。

堺市では、自己検査を中心とし、計画的に水質検査を行い、水道水が水質基準に適合していることを確認するだけでなく、全てのお客さまに安心して飲んで頂ける水道水をお届けできるよう適正な水質管理を行って参ります。

お客さまに、水質管理についてご理解頂くと共に、検査を行う場所や頻度、項目などをお知らせするために、水質検査計画をとりまとめました。

目次

1. 用語の説明
 2. 基本方針
 3. 水道事業の概要
 4. 水質状況及び平成30～令和元年度の概況
 5. 検査の種類、検査地点、水質検査項目及び検査頻度
 6. 水質検査方法
 7. 臨時の水質検査
 8. 水質検査の区分
 9. 水質検査計画及び検査結果の公表
 10. 水質検査の精度と信頼性保証
 11. 関係者との連携
- 付. 図表

堺市上下水道局

1. 用語の説明

- 受水地点：堺市が供給元の大阪広域水道企業団（以下、「企業団」という。）から受水する地点。分岐地点ともいう。
- 配水場：受水した水に追加塩素等の調整を行った後、市内へ配水するための貯留施設。
- 配水池：配水場の下流側に位置する施設で、水圧等を調整するための貯留施設。
- 配水系統：配水場、あるいは配水池を1つの単位とした蛇口（給水栓）に至るまでの給配水経路。
- 毎日検査：法令の定めにより、一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査。
- 品質検査：法令の定めにより水道水質基準と照らし合わせ、適合していることを確認するために行う検査。
- 給配水工程検査：堺市において水質管理上重要な項目について、受水地点から給水栓までの工程における水質変化を把握するための検査。
- 水質管理：水質検査の結果や水運用の情報等を基に、受水地点から給水栓までの水道の健全性を継続的に確保する作業。
- 臨時の水質検査：お届けする水道水が、法令により規定されている水質基準に適合しないおそれがある場合に行う検査。
- 水道GLP：ISO/IEC17025やISO9001に準拠し、水道水を検査する機関に特化して構築された水質検査の品質保証に関する認定制度。堺市は全国で32番目の認定検査機関であり、現在は水道事業者の検査機関や民間の検査機関などあわせて130以上の検査機関が取得している。

2. 基本方針

堺市は、全ての地域のお客さまに、安全で安定した品質の水道水をお届けするために、水道水が給水栓において水道水質基準に適合していることを確認します。

また、水道水の水質は、企業団の水源（淀川）の水質変動、使用水量の変動等に伴い、日々刻々と変化していることから、水質の状態を常に把握し水質の異常を未然に防ぐ、あるいは万一の異常時には迅速に対処できるよう適正な水質管理を行います。

これらを、以下に示す3つの検査業務を軸に行います。

- ・市内全域で一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査（毎日検査）
- ・市内全域で定期的に行う水質基準項目に関する検査（品質検査）
- ・配水系統ごとに定期的に行う工程管理に関する検査（給配水工程検査）

また、臨時に行う水質検査についても、この計画において実施要件や実施方法等の原則について示します。

検査結果については、堺市上下水道局WEBサイトを通じて迅速に公表します。

(1) 検査地点 (図1、図2参照)

- 法令では、水道水が水質基準に適合していることを確認するために行う検査は、原則として給水栓で行わなければならないとされています。また留意すべき事項として、その検査を行う給水栓は、配水系統ごとに1地点以上選定し、さらに必要に応じて配水場や配水池(以下、「配水場等」という。)の施設でも検査し、適正な水質管理を実施することとなっています。
- 堺市では、配水系統ごとに給水末端付近を含めた給水栓を、地域的な偏りが生じないように最低1地点以上選定し、給水栓の上流側にあたる受水地点や配水場等の出口なども、全て管理すべき場所として水質検査を行います。
- さらに、受水地点や市内の12地点においては連続監視装置(以下、「水質モニター」という。)、配水場の出口では残留塩素計を活用し、24時間連続で水質監視を行います。

(2) 検査項目 (表参照)

- 法令により検査が義務付けられている『水質基準項目』、『色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査』に基づく項目とあわせて、水質基準項目ではなくても水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。
- 給配水管内等の水質を把握するため、水質管理目標設定項目である従属栄養細菌の調査を行います。また、塩素臭を含む水道水の臭いについて総合的に評価するため、塩素臭を含む臭気強度の調査を行います。
- 主に水源の水質監視に関する項目で、なおかつ水質基準でないもの、たとえば農薬類などについては、供給元である企業団が検査を実施しているため、堺市では検査を行いません。

(3) 検査頻度 (表参照)

- 毎日検査は、市内に設置した水質モニターを用いて24時間連続監視することにより行います。
- 品質検査は、法令上「おおむね月1回以上行うこと」とされている項目については月に1回、その他の項目については3箇月に1回(項目により夏季7~9月毎月を含む3箇月に1回)の頻度で行います。
- 給配水工程検査は、項目により年12回(月に1回)、年6回(夏季7~9月毎月を含む3箇月に1回)、年4回(3箇月に1回)、年1回の頻度で行います。

3. 水道事業の概要

(1) 給水状況（平成30年度）

区分	単位	内容
給水区域		堺市内（和泉市の一部を含む。築港浜寺西町を除く。）
給水人口	人	837,312
普及率	%	99.99
給水戸数	戸	399,098
一日給水能力	m ³	405,800
一日最大給水量	m ³	289,940
一日平均給水量	m ³	264,799

(2) 各配水場の給水量（平成30年度）

原水	受水地点	配水場	一日平均給水量(m ³)
企業団浄水	岩室分岐（岩室受水地点）	岩室配水場	22,187
		晴美台配水場（15池）	20,028
		晴美台配水場（35池）	63,528
		陶器配水場	51,994
	梅分岐（桃山台受水地点）	桃山台配水場（受水池）	8,728
		桃山台配水場（配水池）	36,453
	堀上分岐（家原寺受水地点）	家原寺配水場	32,594
	浅香山分岐（浅香山受水地点）	浅香山配水場	18,864
	小平尾分岐（小平尾受水地点）	小平尾配水場	10,424

4. 水質状況及び平成30～令和元年度の概況

- 堺市では、お届けする水道水の全量を企業団から受水し、各配水場等で品質確認及び残留塩素の調整を行った後、お客さまにお届けしています。
- 企業団は琵琶湖を源とする淀川を水源とし、村野浄水場などにおいて、オゾン及び活性炭を利用した高度浄水処理（平成10年7月から全量運転を開始）を行っております。この高度浄水処理水を受水する堺市では、これまで水質基準に適合した安全で良質な水をお届けしていることを水質検査結果から確認しています。
- 令和元年6月から企業団送水の残留塩素及びpH値の管理目標値が変更となっています。これに伴い堺市内でも残留塩素が通常に比べ0.2mg/L程度高く、pH値が0.5程度低くなっています。
- 令和2年1月に堺浜地区が家原寺配水系統から浅香山配水系統に切り替わりました。それに伴い、家原寺配水系統と浅香山配水系統の品質検査地点が変更となりました。
- 東日本大震災による福島県の原子力発電所事故に端を発する放射線に関しては、お客

さまにより安心して水道水をお使い頂けるよう測定と監視を行いました。これまで検出実績がないことから、令和2年度は検査頻度をこれまでの3箇月に1回から6箇月に1回に変更して行います。

5. 検査の種類、検査地点、水質検査項目及び検査頻度（図及び表参照）

これまでは品質検査と給配水工程検査を別個に行っていましたが、令和2年度からは品質検査と給配水工程検査を同一日に行い、より効率的に水質検査を実施します。

また、これまで配水場施設の健全性を確認するために、年に1回配水場出口において水質基準全51項目の検査を行ってきところですが、今後は対象を配水池にも広げた上で、適切な頻度で施設の健全性確認の水質基準全項目試験を行っていく予定です。令和2年度は健全性確認を行う頻度を検討するための調査を行います。

令和2年度中に晴美台15池配水系統である鴨谷台配水池が廃止され、鴨谷台配水池から給水されている区域は晴美台35池配水系統に切り替わる予定です。現在の晴美台15池配水系統の品質検査地点である赤坂台1丁は鴨谷台配水池の下流にあることから、系統が切り替わった段階で晴美台15池配水系統の品質検査地点を桃山台3丁に変更します。

- **毎日検査**（法令に基づき1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査）
 - ・水質検査は配水系統ごとに給水栓の1地点以上で行うものとの法令の定めに基づき、配水系統ごとに市内12地点に設置している水質モニターを用いて24時間連続監視することにより行います（図1、図2参照）。
 - ・色及び濁りについては色度及び濁度、消毒の残留効果は遊離残留塩素濃度を24時間連続監視します（表参照）。
- **品質検査**（法令に基づく水質基準項目の検査）
 - ・水質検査は配水系統ごとに給水栓の1地点以上で行うものとの法令の定めに基づき、14地点（12配水系統のうち、家原寺配水系統、浅香山配水系統は各2地点。その他の系統は各1地点。）について検査します（図1、図2参照）。
 - 品質検査では、法令に基づく水質検査の内、「おおむね月1回以上検査を行うこと」とされている11項目については、月に1回検査を行います。また、一定の条件を満たせば検査頻度を「おおむね年に1回以上、あるいは3年に1回以上とすることができる」とされている項目についても、企業団の水源が表流水（淀川）であることから、汚染リスクや季節的な変動を考慮し、検査頻度を省略することなく3箇月に1回（5項目については夏季7～9月毎月を含む3箇月に1回）検査を行います（表参照）。
- **給配水工程検査**（配水系統ごとに行う水質管理に関する検査）
 - ・受水地点全5地点、配水場全9地点、配水池全6地点（鴨谷台配水池廃止後は全5地点）、給水栓14地点について検査を行います。このうち給水栓の検査は品質検査を兼ね

て行います（図1、図2参照）。

給配水工程検査では、以下の考え方にに基づき、水質基準全51項目のうち9項目については年12回（月に1回）、5項目については年6回（夏季7～9月毎月を含む3箇月に1回）、4項目については年4回（3箇月に1回）、3項目については年1回の検査を実施し、水質管理を行います（表参照）。

なお、受水地点については厚生労働省健康局水道課長通知¹⁾に基づき、年に1回、水質基準全51項目の検査を行います。

・上記以外にも、給配水工程検査地点全地点で水質管理目標設定項目である従属栄養細菌を年4回（3箇月に1回）、一部の地点で塩素臭を含む臭気強度の調査を年4回（3箇月に1回）行います。

※ 給配水工程検査の考え方と検査の流れ

「受水地点→配水場→（配水池）→給水栓」を1つの配水系統と考えます。検査項目は堺市において水質管理上重要な項目（病原微生物の存在を疑わせる指標としての性格も有する項目、給配水過程において変化しやすい項目、追加塩素により影響のある項目、給配水管由来で検出される可能性の高い項目）を選定し、配水系統ごとに同一日に水質検査を行います。これにより、各検査項目における濃度の変化を把握し評価することで、給配水過程におけるより細かな水質管理が可能になります。

➤ 受水地点

受水した水の品質を確認します。

↓

➤ 配水場等の出口

配水場等では、一度水圧がなくなり、水が外気などに触れ、滞留することなどから、多少の品質の変化が起こります。検査結果について受水した水と比較し、その変化を把握します。また、追加塩素による影響も把握します。万一、著しい品質劣化が認められた場合は原因を究明し、配水場等の適切な運用管理を行います。

↓

➤ 給水栓

配水場等を出た水は、お客さまの蛇口に届くまでの時間経過や、通過する給配水管の状況によって品質の変化が起こります。検査結果を基に、受水した水、配水場等の出口の水、そして給水栓の水の品質を比較し、給配水過程における一連の変化や状況をきめ細かく把握することで、企業団から受水した水をできるだけ高い品質を維持したまま、全てのお客さまにお届けしていることを確認します。万一、著しい品質劣化が認められた場合は原因を究明し、迅速に対応します（たとえば、滞留が原因と判断される項目に品質劣化が認められる場合は、滞留水の排水作業等を行います）。

○ その他の検査

・堺市では配水管の取替えに併せて道路部分からメーターまでの鉛製給水管を順次取替えています。全てを取替えるまでには至っておりません。鉛製給水管からの鉛の溶出を監視する観点から、鉛製給水管を通った給水栓を選定し、3箇月に1回の頻度で鉛とその関連項目の検査を行います。

・配水場等の健全性確認の頻度を検討するために、配水場等の清掃前に採水を行い前回の清掃からの間隔と水質との関係を調査します。項目は調査時点において堺市で検査可能な項目全てとします。

・令和元年6月からの企業団の送水水質の変化に対して、状況に応じて関連項目の検査を行う等、適切に対応します。

6. 水質検査方法 (表参照)

- 水質基準項目の検査は、国が定めた水道水の検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号）」に基づき実施し、複数の検査方法が示されているものについては表に記載した方法で実施します。水質管理目標設定項目は厚生労働省健康局水道課長通知¹⁾、遊離残留塩素及び残留塩素は厚生労働省告示第318号²⁾、その他は上水試験方法（公益社団法人日本水道協会編）に基づき検査を行います。

7. 臨時の水質検査

- 臨時の水質検査は、次のような場合に必要な項目・検査地点（受水地点、配水場、配水池及び給水栓等）で行います。

・企業団の水源である淀川において水質変化が起こり、その変化に対応した浄水処理が遅れ、水質基準値を超えるおそれがあると、企業団から情報提供を受けたとき。

・関連部局から水源付近や、給水区域内で消化器系感染症が流行しているとの情報提供を受けたとき。

・配水池・配水管内に濁水が多量に流入した場合や、配水池の水位が大きく低下するなどして、水道施設が著しく汚染、あるいは汚染されたおそれがあるとき。

・その他特に必要があると認められるとき。

なお、検査方法については、「6. 水質検査方法」に準じます。

8. 水質検査の区分

- 水質基準項目の検査は、外部へ委託することなく全て自己検査で行います。分析機器が未整備の陰イオン界面活性剤については、近隣事業者である岸和田市上下水道局と平成27年4月1日に締結しました「水質検査機器の共同使用に関する協定書」に基づき、引き続き岸和田市上下水道局の分析機器を使用して検査を行います（表参照）。なお、令和

2年度中に陰イオン界面活性剤を測定するための機器（高速液体クロマトグラフ）を導入する予定です。

9. 水質検査計画及び検査結果の公表

（1）水質検査計画の公表

- 水質検査計画は年度毎に、過去の検査結果や、お客さまから頂いたご意見などを参考に内容を見直し、堺市上下水道局WEBサイトにて公表します。

<http://water.city.sakai.lg.jp/>

（2）水質検査結果の公表及び評価

- 水質検査結果は、堺市上下水道局WEBサイトを通じてお知らせします。残留塩素、pH値などの基礎的な項目は、検査後速やかに、その他の項目は結果がまとまり次第、掲載します。また、年間の全ての検査結果は評価を加えた後、水質検査結果報告書としてまとめ、堺市上下水道局WEBサイトに掲載します。

10. 水質検査の精度と信頼性保証

（1）水質検査の精度

- 各検査項目の精度（未満表示）を表に示します。



JWWA-GLP032

（2）信頼性保証

- 水質検査結果の信頼性を確保する一環として、水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）の認定を取得しています。（審査機関 公益社団法人日本水道協会（以下、「日水協」という。））

堺市では、お客さまに安心して水道水をご利用頂くためには、水質検査部門（水運用管理課水質係）が実施する水道水の水質検査結果について、より信頼性の高いものにする必要があると考え、第三者機関からのチェックにより、その信頼性が保証される認定制度の導入を検討し、平成19年11月に「水道GLP」の認定を取得しました（5.に示す品質検査、給配水工程検査に適用）。

令和元年10月には日水協による更新審査が実施され、品質管理システムが健全に維持されていることが確認されました（有効期限 令和5年11月26日）。

この品質管理システムを確実に運用し、また厚生労働省や大阪府健康医療部環境衛生課が主催する外部精度管理（検査精度のクロスチェック）などに積極的に参加して技術力のチェックを行い、お客さまに信頼される検査体制を常に維持して参ります。

11. 関係者との連携

（1）保健所・衛生研究所との連携

- 万一、水道水が原因で健康に影響を及ぼすおそれのある水質事故が生じた場合には、

必要に応じて堺市保健所・衛生研究所等と連携して原因の究明と対策を講じます。

(2) 企業団との連携

- 企業団の水源（淀川）や浄水処理、送水過程等で水質事故が生じた場合は、アクアネット大阪を通じて情報の交換及び収集を行い、堺市として必要な対策を講じます。アクアネット大阪とは、企業団・市町村水道情報交換システムの愛称で、受水市町村における水道水の安定した送受水を目指し、企業団や市町村の水量や水圧、水質に関する情報を相互にリアルタイムで共有できるよう構築された通信ネットワークのことを指します。

(3) 各事業者との連携

- 大阪府内、あるいは関西の水道事業者で構成される各水道関係協議会等に参加し、情報の収集、発信を積極的に行い、水質検査や水質管理の技術向上を図ります。
また平成27年4月1日に、近隣事業者である岸和田市上下水道局と「水質検査機器の共同使用に関する協定書」を締結しました。これにより、さらなる水質検査技術の向上を目指すとともに、緊急に水質検査の必要な水質異常が発生した場合、緊密に連携し対応します。

- 1) 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成15年10月10日健水発第1010001号）
- 2) 「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」（平成15年9月29日厚生労働省告示第318号）

水質検査地点
(鴨谷台配水池廃止前)

図 1 A



水質検査地点
(鴨谷台配水池廃止後)

図 1 B






図2A 水質検査地点
(鶯谷台配水池廃止前)



注 図中に減圧系または加圧系と記載の無い系統は自然流下系です。

図2B 水質検査地点
(鴨谷台配水池廃止後)



注 図中に減圧系または加圧系と記載の無い系統は自然流下系です。

表 水質検査項目及び検査頻度等

水質検査項目		水質基準等	最低値未満の表示方法	給水栓以外の水の採取	試験方法	試料の保存	法令に定められた測定回数	法令に定められた測定回数を減らすことができる要件(ただし堺市は減らさない)	法令に定められた測定回数を省略することができる要件(ただし堺市は省略しない)	検査頻度										
										毎日検査	品質検査	給配水工程検査								
										給水栓	給水栓(注1)	受水地点	配水場	配水池	給水栓(注1)					
										12地点	14地点	5地点	9地点	6地点(注2)	14地点					
施行規則15条	色、濁り及び消毒の残留効果(色度・濁度・遊離残留塩素)		色・濁り：異常でないこと 残留塩素の確認	不可			1日1回以上	不可	不可	毎日(水質モニターによる連続監視)										
健康に 関する 項目	基1 一般細菌	病原微生物指標	集落数100以下/mL	0	標準寒天培地法	12時間以内	おおむね1月に1回以上	不可	不可		月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回				
	基2 大腸菌		検出されないこと	(一)	特定酵素基質培地法	12時間以内		不可	不可		月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回				
	基3 カドミウム及びその化合物	金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	ICP-MS法	2週間以内	おおむね3月に1回以上	(注5)の通り	(注6)の通り		年4回	年1回								
	基4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	0.00005未満	還元気化-原子吸光度法	2週間以内					年4回	年1回								
	基5 セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	0.001未満	ICP-MS法	2週間以内					年4回	年1回								
	基6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	0.001未満	ICP-MS法	2週間以内					年4回	年4回				年4回				
	基7 ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	0.001未満	ICP-MS法	2週間以内					年4回	年1回								
	基8 六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	0.0005未満	ICP-MS法	2週間以内					年4回	年1回								
	基9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	0.004未満	イオンクロマトグラフ法	2週間以内					年4回	年4回	年4回	年4回	年4回	年4回				
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	0.001未満	イオンクロマトグラフ-吸光度法	24時間以内					年4回	年1回								
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	無機物質	10 mg/L以下	0.25未満	イオンクロマトグラフ法	2週間以内	おおむね3月に1回以上	(注5)の通り	不可		年4回	年4回	年4回	年4回	年4回	年4回				
	基12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満	イオンクロマトグラフ法	2週間以内					年4回	年1回								
	基13 ホウ素及びその化合物	金属	1.0 mg/L以下	0.01未満	ICP-MS法	2週間以内	おおむね3月に1回以上	(注5)の通り	当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)を調査し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可		年4回	年1回								
	基14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年4回					年1回									
	基21 塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	イオンクロマトグラフ法	2週間以内					おおむね3月に1回以上	(注5)の通り	不可		年4回	年4回				年4回
	基22 クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	0.001未満	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	72時間以内									年4回	年1回	年1回	年1回	年1回	年1回
	基23 クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年6回	年6回	年6回	年6回					年6回	年6回				
	基24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.001未満	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	72時間以内	年4回	年1回	年1回	年1回					年1回	年1回				
	基25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年6回	年6回	年6回	年6回					年6回	年6回				
	基26 臭素酸		0.01 mg/L以下	0.001未満	イオンクロマトグラフ-PC-吸光度法	2週間以内	年4回	年1回												
	基27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内	年6回	年6回	年6回	年6回	年6回	年6回									
	基28 トリクロロ酢酸	消毒副生成物	0.03 mg/L以下	0.001未満	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	72時間以内	おおむね3月に1回以上	(注5)の通り	不可		年4回	年1回	年1回	年1回	年1回	年1回				
	基29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内					年6回	年6回	年6回	年6回	年6回	年6回				
	基30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下	0.001未満	PT-GC-MS法	24時間以内					年6回	年6回	年6回	年6回	年6回	年6回				
	基31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	0.005未満	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	72時間以内					年4回	年1回								

表 水質検査項目及び検査頻度等

水質検査項目		水質基準等	最低値未満の表示方法	給水栓以外での水の採取	試験方法	試料の保存	法令に定められた測定回数	法令に定められた測定回数を減らすことが出来る要件(ただし堺市は減らさない)	法令に定められた測定回数を省略することが出来る要件(ただし堺市は省略しない)	検査頻度					
										毎日検査	品質検査	給配水工程検査			
										給水栓	給水栓(注1)	受水地点	配水場	配水池	給水栓(注1)
施行規則17条	遊離残留塩素	消毒	0.1 mg/L以上	0.1未満		ジエチル-p-フェニレンジアミン法	直ちに				月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
	残留塩素		mg/L以上	0.1未満		ジエチル-p-フェニレンジアミン法	直ちに				月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
他参考項目	電気伝導率	その他	μ S/cm	1未満		電極法	12時間以内				月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
	水温		℃	—			直ちに				月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
	放射能(総β線)		Bq/L	0.3未満		全ベータ放射能測定法					年2回				

注1 品質検査と給配水工程検査とを兼ねて行い、検査回数はより多いものを採用する。

注6 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。

注2 鴨谷台配水池廃止後は5地点。

注7 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。


注3 一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合であり、この場合には、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができる。

注8 上表に記載の検査項目以外にも、給配水工程検査全地点で年4回従属栄養細菌、一部の地点で年4回塩素臭を含む臭気強度の調査を実施する。

注4 水質検査機器共同使用の協定にもとづき、岸和田市が保有する装置を使用して検査。

注5 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合は除く)であって、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上とし、過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。

(参考) 水質検査計画のイメージ図



この 令和2年度水質検査計画 について、お客様のご意見をお寄せください。今後の水質検査計画策定の参考とさせて頂き、より充実した内容となるよう努めて参ります。

お問い合わせ先

堺市上下水道局 水道部 水運用管理課

〒593-8304

堺市西区家原寺町2丁21番1号

TEL 072-275-1126