

令和3年7月19日
堺市上下水道局

榎葉ほかマンホールポンプ設備更新工事に係る質疑回答書の追記について（通知）

榎葉ほかマンホールポンプ設備更新工事に係る質疑回答書について、下記のとおり、回答内容を追記しますのでお知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 追記内容

- ・既設ポンプのメーカー名・型式・製造番号

【別紙】設計図書等に関する質疑回答書のとおり

設計図書等に関する質疑回答書

【別紙】

堺市上下水道局 下水道管路部
西下水道サービスセンター

案件名：【榎葉ほかマンホールポンプ設備更新工事】

種 別	ページ	質 疑 事 項	回 答 事 項
設計書 代価表 34. 36. 38号		既設マンホールポンプNo.33. 59. 60号のメーカーをご教授願います。	既設ポンプ(メーカー名・型式・製造番号)は下記となります。 3 3 号 (株)荏原製作所 80DMV2611 P02768627 5 9 号 新明和工業(株) CVF80 0833-632 6 0 号 新明和工業(株) CVC80 0833-634 また、特記仕様書 P 1 2、P 1 7、P 2 2 の カ 撤去工 (ア)撤去機器 に既設ポンプの仕様を記載していますので ご判断ください。

※追記回答部分は赤字で示しています。