

令和3年7月19日  
堺市上下水道局

築港八幡町ほかマンホールポンプ設備更新工事に係る質疑回答書の追記について（通知）

築港八幡町ほかマンホールポンプ設備更新工事に係る質疑回答書について、下記のとおり、回答内容を追記しますのでお知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

## 記

### 1. 追記内容

- ・既設ポンプのメーカー名・型式・製造番号

【別紙】設計図書等に関する質疑回答書のとおり

設計図書等に関する質疑回答書

【別紙】

堺市上下水道局 下水道管路部  
西部下水道サービスセンター

案件名：【築港八幡町ほかマンホールポンプ設備更新工事】

種別	ページ	質疑事項	回答事項
特記仕様書	P 4	既設ポンプの型式・メーカー名・製造番号をご教示願います。	既設ポンプ(メーカー名・型式・製造番号)は下記となります。 50号(株)荏原製作所 150DSMZ F R104037302 32号(株)荏原製作所 80DMV261.5 P02768754 37号クボタ(株) KS-VG801 1E12020101 48号(株)荏原製作所 80DMV263.7 P04777870 また、特記仕様書 P12、P17、P22、P27の カ撤去工(ア)撤去機器に既設ポンプの仕様を記載していますので ご判断ください。
特記仕様書	P12 P17 P22 P27	(イ)着脱装置取付架台 欄に詳細は、設計図による。 と有りますが、発注図面には架台の図示がありません。 設計図による。とは、請負業者設計による設計図をもってご承認頂 く。という事なのでしょうか？	着脱装置取付架台はアンカーボルトピッチ調整用となっており、必要 に応じて設置いただくものとなります。 また、採用メーカー・形式により必要となる架台形状が異なるため、 発注図面には図示しておりません。
特記仕様書	P12	(ウ)槽内ステージ取付架台 欄に材質はSUS304とする。 と有りますが、メーカー標準のエンジニアリングプラスチック成型品 の採用を認めて頂くことは可能でしょうか？	契約後、監督員との協議により、採用可能か判断します。
設計書 代価表 45.47.48.50.号		既設マンホールポンプNo.32.37.48.50号のメーカーをご教授願いま す。	既設ポンプ(メーカー名・型式・製造番号)は下記となります。 50号(株)荏原製作所 150DSMZ F R104037302 32号(株)荏原製作所 80DMV261.5 P02768754 37号クボタ(株) KS-VG801 1E12020101 48号(株)荏原製作所 80DMV263.7 P04777870 また、特記仕様書 P12、P17、P22、P27の カ撤去工(ア)撤去機器に既設ポンプの仕様を記載していますので ご判断ください。

※追記回答部分は赤字で示しています。