

堺市三宝処理区公共下水道（堅川下水ポンプ場）の都市計画変更に関する説明会でいただいたご質問まとめ

日付	場所	参加人数
令和 8 年 9 月 5 日（土）	堺市立市小学校ランチルーム	2 名
令和 8 年 9 月 7 日（月）	堺市立市小学校ランチルーム	0 名

主な質疑応答

1. 都市計画変更に関すること

Q. 堅川下水ポンプ場は既に稼働停止しているか。

A. 令和 8 年 4 月に停止した。

Q. 近頃の豪雨対策のための貯留施設として、堅川下水ポンプ場を残した方が良いのではないかと。新設の古川下水ポンプ場だけで排水は可能か。災害対策を一番重点に置いて考えていただきたい。

A. 堅川下水ポンプ場施設は建設後 50 年を超え老朽化しており、引き続き施設を利用する場合、維持や再構築費用が必要となることもあり、古川下水ポンプ場に機能統合したものである。

古川下水ポンプ場は排水能力を增強しており、排水可能である。

2. その他

Q. 都市計画変更後、施設の取り壊しはいつになるのか。跡地利用はどのように検討されているか。

A. 具体的なスケジュールは未定。跡地利用の庁内協議中であり、その結果も踏まえ撤去を検討する。