

# 流出抑制施設の維持管理状況報告書

年 月 日

堺市上下水道事業管理者 様

住所

氏名

電話番号

メールアドレス

「流出抑制施設の管理に関する協定書」第5条に基づき、維持管理状況について下記のとおり報告します。

種 類      地表面自然流下式      地下自然流下式      地下ポンプ式

所 在 地    堺市

協定年月日      年    月    日

定期報告(毎年5月～6月)

点検/清掃日	堆砂	オリフィス	スクリーン	流出入口	看板	ポンプ	フェンス	その他
年 月 日	無	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
	有( m <sup>3</sup> )	不良	不良	不良	不良	不良	不良	

※点検項目で、該当するものがない場合は、斜線を引いてください。

添付書類      位置図    1部

## 点検項目の内容について

点検項目	内容	判定	
		「良好」「無」	「不良」「有」
堆 砂	施設内に土砂が堆積すると施設の機能に支障をきたすほか、腐敗臭発生の原因となる。	施設の底部に土砂が堆積しておらず、土砂撤去の必要がない。	施設の底部に土砂が堆積しており、土砂撤去が必要である。
オリフィス	流出口に設けた小さな穴でステンレス製板の場合が多い。	オリフィスに異物が詰まっておらず、オリフィス板が変形なく堅固に取り付けられている。	オリフィスに詰まった異物を撤去できない。オリフィス板が変形、または、オリフィス以外から流出している。
スクリーン	オリフィスの閉塞を防止する目的でオリフィス前面に設置したステンレス製の格子状設備。	スクリーンに異物が付着しておらず、損傷が無く、堅固に取り付けられている。	スクリーンが変形している。または、損傷しており、機能に支障がある。
流出入口	施設に雨が入る箇所やオリフィス等から下流雨水管に出る箇所。	損傷や異物が詰まっておらず、堅固に取り付けられている。	損傷している。または、不安定な状態である。異物が詰まって撤去できず機能に支障がある。
看 板	施設があること、管理者が誰かを第三者に知らせるもの。	看板に記載された内容が鮮明で容易に読み取ることができる。看板自体が堅固に取り付けられている。	看板がない。または、外れかけていて不安定。看板の記載内容が不鮮明で読み取り不能。
ポンプ	低い所から、流出口まで汲み上げ、許容放流量以下で流出させる。	ポンプに異物が付着しておらず、正常に機能している。許容放流量以下の流出量となっている。	ポンプに異物が付着しており、正常に機能しない。または、許容放流量以下の流出量となっていない。
フェンス	第三者が施設内に立ち入らないように制限する安全設備。	フェンスが破損しておらず、堅固に取り付けられている。	フェンスが破損している。または、不安定な状態である。
その他			