



台風21号における堺市上下水道局の対応について

1. 施設被害について

今回の台風においては、上下水道施設に大きな被害はなく、水道及び下水道の機能に障害は発生しませんでした。

(主な被害状況)

家原寺配水場



- 場内が停電したことにより、移動電源車等からの給電により電源を確保

石津水再生センター



- コンポスト発酵棟のシャッタードア等が暴風により破損したため、臭気拡散防止のためブルーシートにより応急復旧を実施



台風21号における堺市上下水道局の対応について

2. 水道(応急給水)対応について

- 集合住宅については、施設管理者が設置するポンプ施設が停止し、施設内断水が発生した。市内の停電が大規模かつ長期間に及ぶことが判明したため、局コールセンターに問い合わせのあった約140施設に対して飲料水の提供を実施

活動場所	日	開設時間
宮園団地(給水時間は8:00~20:00まで)	5~7	9:45~ (6日は8:45から開始)
・UR茶山台団地 (給水時間は8:00~20:00まで) ・茶山台小学校 (すいちゃんのビックリじゃぐちからの給水)	5~7	13:30~20:00
UR竹城台団地(給水時間は8:00~20:00まで)	5~7	13:40~ (6日は8:30から開始)
浜寺昭和町マンション前	6~7	8:00~
上神谷小学校 (すいちゃんのビックリじゃぐちからの給水)	5~7	10:00~



台風21号における堺市上下水道局の対応について





台風21号における堺市上下水道局の対応について

3. 下水道(マンホールポンプ)対応について

- 市内の大規模停電に伴い、市内各所に設置している **約80箇所**のマンホールポンプが停止
- 移動電源車の配備や24時間体制によるバキューム車の配置により対応を実施
- 移動電源車やバキューム車については、災害協定に基づき官民連携により対応しました。
- 19日に電柱の倒壊により停止していたマンホールポンプへの電力供給が再開され、完全復旧している



台風21号における堺市上下水道局の対応について

