

令和 7 年 6 月 1 3 日
堺 市 上 下 水 道 局

「浅香山配水場ほかで使用する電気」に係る仕様書の訂正について（通知）

標題のことについて、下記のとおり訂正しますのでお知らせいたします。

また、現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている仕様書は訂正済みですので、再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

なお、この訂正に伴う入札の日程変更はありません。

ご迷惑をお掛けしましたこととお詫び申し上げます。

記

1 訂正する案件

調達案件番号：5 0 7 6 0 5 0 1 1 3

案 件 名：浅香山配水場ほかで使用する電気

2 訂正する内容

仕様書別紙4「予定使用電力量一覧（月別）」中、契約種別（※含む）及び小平尾配水場の契約電力を訂正します。

仕様書別紙5「各月の電力使用計画及び実績」中、桃山台配水場の力率実績、小平尾配水場の常時契約電力及び陶器配水場小水力発電所の月間最大需要電力実績を訂正します。

【訂正前】及び【訂正後】

別紙のとおり

【訂正前】

別紙 4

「予定使用電力量一覧（月別）」

	需要場所	契約種別（※）	契約電力 （kW）	10月 （kWh）	11月 （kWh）	12月 （kWh）	1月 （kWh）	2月 （kWh）	3月 （kWh）	4月 （kWh）	5月 （kWh）	6月 （kWh）	7月 （kWh）	8月 （kWh）	9月 （kWh）	計 （kWh）
1	浅香山配水場	特別高圧電力 B	130	49,000	46,000	46,000	46,000	42,000	46,000	45,000	48,000	48,000	52,000	54,000	52,000	574,000
2	桃山台配水場	高圧電力 B S	172	46,000	44,000	47,000	46,000	40,000	45,000	44,000	46,000	45,000	50,000	65,000	45,000	563,000
3	岩室配水場	高圧電力 B S	136	27,000	26,000	27,000	27,000	24,000	26,000	24,000	25,000	25,000	27,000	28,000	26,000	312,000
4	配水管理センター	高圧電力 A S	75	18,000	16,000	21,000	22,000	21,000	20,000	15,000	17,000	18,000	24,000	26,000	23,000	241,000
5	小平尾配水場	高圧電力 B S	169	71,000	68,000	71,000	69,000	63,000	69,000	68,000	71,000	72,000	79,000	80,000	75,000	856,000
6	菅生配水池	高圧電力 B S	39	15,000	14,000	15,000	15,000	13,000	15,000	14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	179,000
7	陶器配水場 小水力発電所	高圧電力 A S	2	100	0	10	0	0	10	0	10	570	990	1,080	1,020	3,790
合 計				226,100	214,000	227,010	225,000	203,000	221,010	210,000	222,010	223,570	248,990	270,080	238,020	2,728,790

※契約種別は現在の契約種別

※上記の数値は、令和7年10月から令和8年9月までの使用電力量の見込みであり、本契約の調達数量を約束するものでない

【訂正後】

別紙 4

「予定使用電力量一覧（月別）」

	需要場所	種別	契約電力	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
			(kW)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
1	浅香山配水場	特別高圧	130	49,000	46,000	46,000	46,000	42,000	46,000	45,000	48,000	48,000	52,000	54,000	52,000	574,000
2	桃山台配水場	高圧	172	46,000	44,000	47,000	46,000	40,000	45,000	44,000	46,000	45,000	50,000	65,000	45,000	563,000
3	岩室配水場	高圧	136	27,000	26,000	27,000	27,000	24,000	26,000	24,000	25,000	25,000	27,000	28,000	26,000	312,000
4	配水管理センター	高圧	75	18,000	16,000	21,000	22,000	21,000	20,000	15,000	17,000	18,000	24,000	26,000	23,000	241,000
5	小平尾配水場	高圧	175	71,000	68,000	71,000	69,000	63,000	69,000	68,000	71,000	72,000	79,000	80,000	75,000	856,000
6	菅生配水池	高圧	39	15,000	14,000	15,000	15,000	13,000	15,000	14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	179,000
7	陶器配水場 小水力発電所	高圧	2	100	0	10	0	0	10	0	10	570	990	1,080	1,020	3,790
合 計				226,100	214,000	227,010	225,000	203,000	221,010	210,000	222,010	223,570	248,990	270,080	238,020	2,728,790

※上記の数値は、令和7年10月から令和8年9月までの使用電力量の見込みであり、本契約の調達数量を約束するものでない

【訂正前】各月の電力使用計画及び実績

桃山台配水場 ※1

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	172	136	46,000	100
	11月	172	136	44,000	100
	12月	172	136	47,000	100
R8年	1月	172	136	46,000	100
	2月	172	136	40,000	100
	3月	172	136	45,000	100
	4月	172	136	44,000	100
	5月	172	136	46,000	100
	6月	172	136	45,000	100
	7月	172	136	50,000	100
	8月	172	136	65,000	100
	9月	172	136	45,000	100
	予想合計	——	——	563,000	——

※2

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	172	167	58,647	99
	5月	172	166	61,110	82
	6月	172	166	60,046	92
	7月	172	172	65,243	100
	8月	172	168	98,142	100
	9月	172	171	59,857	100
	10月	172	170	60,532	100
	11月	172	170	59,034	100
	12月	172	168	61,607	100
R7年	1月	172	166	61,407	100
	2月	172	170	54,934	100
	3月	172	166	59,787	100
	実績合計	——	——	760,346	——

※2

※1 桃山台配水場の水力発電設備に関して、本契約期間中は通常時と異なる運用を行うため、定格出力での発電が出来ず、電力使用計画における使用電力量は電力使用実績と乖離しています。

※2 契約変更により検針日がずれ、使用期間が1カ月半となったことで実績値が増加しています。電力使用計画では1カ月分に換算しています。

【訂正後】各月の電力使用計画及び実績

桃山台配水場 ※1

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	172	136	46,000	100
	11月	172	136	44,000	100
	12月	172	136	47,000	100
R8年	1月	172	136	46,000	100
	2月	172	136	40,000	100
	3月	172	136	45,000	100
	4月	172	136	44,000	100
	5月	172	136	46,000	100
	6月	172	136	45,000	100
	7月	172	136	50,000	100
	8月	172	136	65,000	100
	9月	172	136	45,000	100
	予想合計	——	——	563,000	——

※2

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	172	167	58,647	100
	5月	172	166	61,110	100
	6月	172	166	60,046	100
	7月	172	172	65,243	100
	8月	172	168	98,142	100
	9月	172	171	59,857	100
	10月	172	170	60,532	100
	11月	172	170	59,034	100
	12月	172	168	61,607	100
R7年	1月	172	166	61,407	100
	2月	172	170	54,934	100
	3月	172	166	59,787	100
	実績合計	——	——	760,346	——

※2

※1 桃山台配水場の水力発電設備に関して、本契約期間中は通常時と異なる運用を行うため、定格出力での発電が出来ず、電力使用計画における使用電力量は電力使用実績と乖離しています。

※2 契約変更により検針日がずれ、使用期間が1カ月半となったことで実績値が増加しています。電力使用計画では1カ月分に換算しています。

【訂正前】各月の電力使用計画及び実績

小平尾配水場

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	175	175	71,000	99
	11月	175	175	68,000	99
	12月	175	175	71,000	99
R8年	1月	175	175	69,000	99
	2月	175	175	63,000	99
	3月	175	175	69,000	99
	4月	175	175	68,000	99
	5月	175	175	71,000	99
	6月	175	175	72,000	99
	7月	175	175	79,000	99
	8月	175	175	80,000	99
	9月	175	175	75,000	99
	予想合計	——	——	856,000	——

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	169	161	68,330	99
	5月	169	162	71,251	99
	6月	169	166	71,659	98
	7月	169	170	78,911	98
	8月	175	175	80,268	98
	9月	175	173	74,873	98
	10月	175	166	70,958	99
	11月	175	158	67,995	99
	12月	175	162	71,008	99
R7年	1月	175	162	69,231	99
	2月	175	161	63,473	99
	3月	175	162	68,646	99
	実績合計	——	——	856,603	——

【訂正後】各月の電力使用計画及び実績

小平尾配水場

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	175	175	71,000	99
	11月	175	175	68,000	99
	12月	175	175	71,000	99
R8年	1月	175	175	69,000	99
	2月	175	175	63,000	99
	3月	175	175	69,000	99
	4月	175	175	68,000	99
	5月	175	175	71,000	99
	6月	175	175	72,000	99
	7月	175	175	79,000	99
	8月	175	175	80,000	99
	9月	175	175	75,000	99
	予想合計	——	——	856,000	——

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	169	161	68,330	99
	5月	169	162	71,251	99
	6月	169	166	71,659	98
	7月	170	170	78,911	98
	8月	175	175	80,268	98
	9月	175	173	74,873	98
	10月	175	166	70,958	99
	11月	175	158	67,995	99
	12月	175	162	71,008	99
R7年	1月	175	162	69,231	99
	2月	175	161	63,473	99
	3月	175	162	68,646	99
	実績合計	——	——	856,603	——

【訂正前】各月の電力使用計画及び実績

陶器配水場小水力発電所

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	2	2	100	100
	11月	2	2	0	85
	12月	2	2	10	100
R8年	1月	2	2	0	85
	2月	2	2	0	85
	3月	2	2	10	100
	4月	2	2	0	85
	5月	2	2	10	100
	6月	2	2	570	100
	7月	2	2	990	100
	8月	2	2	1,080	100
	9月	2	2	1,020	100
	予想合計	——	——	3,790	——

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	2	0	0	85
	5月	2	1	4	100
	6月	2	1	571	100
	7月	1	1	988	100
	8月	2	2	1,078	100
	9月	2	1	1,024	100
	10月	2	1	104	100
	11月	2	1	0	85
	12月	2	1	3	100
R7年	1月	2	0	0	85
	2月	2	0	0	85
	3月	2	1	2	100
	実績合計	——	——	3,774	——

【訂正後】各月の電力使用計画及び実績

陶器配水場小水力発電所

各月の電力使用計画

		予定契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R7年	10月	2	2	100	100
	11月	2	2	0	85
	12月	2	2	10	100
R8年	1月	2	2	0	85
	2月	2	2	0	85
	3月	2	2	10	100
	4月	2	2	0	85
	5月	2	2	10	100
	6月	2	2	570	100
	7月	2	2	990	100
	8月	2	2	1,080	100
	9月	2	2	1,020	100
	予想合計	——	——	3,790	——

電力使用実績

		常時契約電力 (kW)	月間最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
R6年	4月	2	0	0	85
	5月	2	1	4	100
	6月	2	1	571	100
	7月	1	1	988	100
	8月	2	2	1,078	100
	9月	2	1	1,024	100
	10月	2	1	104	100
	11月	2	0	0	85
	12月	2	1	3	100
R7年	1月	2	0	0	85
	2月	2	0	0	85
	3月	2	1	2	100
	実績合計	——	——	3,774	——