

令和5年7月11日
堺市上下水道局

「汚水用水中ポンプ(株式会社荏原製作所製)」に係る仕様書の訂正について(通知)

標題のことについて、下記のとおり訂正しますのでお知らせいたします。

また、現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている仕様書は、訂正済みですので、再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

なお、この訂正に伴う、入札の日程変更はありません。

ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げます。

記

1 訂正する案件

調達案件番号：5056070101

案 件 名：汚水用水中ポンプ(株式会社荏原製作所製)

2 訂正する内容

仕様書「2 規格・数量」を次の正誤表のとおり訂正します。

【仕様書正誤表】

誤	正
<p>(3) 型式 : 80DMV261.5 メーカー : 株式会社荏原製作所 吐出口径 : 80mm 吐出し量 : 0.16m³/min 全揚程 : 3.2m 回転数 : 1800min⁻¹ 出力 : 1.5kW 電圧 : 200V 周波数 : 60Hz 絶縁 : E種 ケーブル長 : 20m 塗装 : 水道用液状エポキシ樹脂塗装 (300μm以上) その他 : スライディングガイド 数量 : 1台</p>	<p>削除</p>
<p>(4) 型式 : 80DMV2611 メーカー : 株式会社荏原製作所 吐出口径 : 80mm 吐出し量 : 0.16m³/min 全揚程 : 24.2m 回転数 : 1800min⁻¹ 出力 : 11kW 電圧 : 200V 周波数 : 60Hz 絶縁 : E種 ケーブル長 : 50m 塗装 : 水道用液状エポキシ樹脂塗装 (300μm以上) その他 : スライディングガイド 数量 : 1台</p>	<p>(3) 型式 : 80DMV2611 メーカー : 株式会社荏原製作所 吐出口径 : 80mm 吐出し量 : 0.16m³/min 全揚程 : 24.2m 回転数 : 1800min⁻¹ 出力 : 11kW 電圧 : 200V 周波数 : 60Hz 絶縁 : E種 ケーブル長 : 50m 塗装 : 水道用液状エポキシ樹脂塗装 (300μm以上) その他 : スライディングガイド 数量 : 1台</p>