

令和6年1月19日
堺市上下水道局

「陶器配水場小水力発電設備交換部品一式」に係る仕様書の訂正について（通知）

標題のことについて、下記のとおり訂正しますのでお知らせいたします。

また、現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている仕様書は、訂正済みですので、再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

なお、この訂正に伴う、入札の日程変更はありません。

ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げます。

記

1 訂正する案件

調達案件番号：5056010102

案 件 名：陶器配水場小水力発電設備交換部品一式

2 訂正する内容

仕様書「2 規格・数量」の表中より、

メカシール	構造図品番21	1	個	株式会社三井三池製作所
-------	---------	---	---	-------------

を削除する。

【訂正前】

2. 規格・数量

品名	規格等	数量	単位	メーカー
軸スリーブ(1)	構造図品番13	1	個	株式会社三井三池製作所
軸スリーブ(2)	構造図品番14	1	個	株式会社三井三池製作所
インプロシール	構造図品番30	1	個	株式会社三井三池製作所
パッキン	構造図品番37	1	個	株式会社三井三池製作所
パッキン	構造図品番44	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番52	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番53	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番54	1	個	株式会社三井三池製作所
メカシール	構造図品番21	1	個	株式会社三井三池製作所
ベアリングスペーサ	構造図品番26	1	個	株式会社三井三池製作所
タイミングベルト	構造図品番47 型番(ギガトルク 800G14M2240GX)	1	個	三ツ星ベルト株式会社
オイルシール	構造図品番23 規格(SC 100 125 13 NBR)	1	個	指定無し
オイルシール	構造図品番24 規格(GJ 4063 I0)	1	個	指定無し
アンギュラ玉軸受	構造図品番25 規格(7314BECBM)	3	個	指定無し
単列円筒ころ軸受	構造図品番29 規格(NU2313)	1	個	指定無し
Oリング	構造図品番38~43、 45、46 規格([全てNBR]G505、 G125、S80、G245、G275、 G255、P18、P10A)	各1	個	指定無し
Oリング	構造図品番48 規格([NBR]G435)	2	個	指定無し

各品名の規格等につき、次々頁の構造図も併せて確認すること。

【訂正後】

2. 規格・数量

品名	規格等	数量	単位	メーカー
軸スリーブ(1)	構造図品番13	1	個	株式会社三井三池製作所
軸スリーブ(2)	構造図品番14	1	個	株式会社三井三池製作所
インプロシール	構造図品番30	1	個	株式会社三井三池製作所
パッキン	構造図品番37	1	個	株式会社三井三池製作所
パッキン	構造図品番44	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番52	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番53	1	個	株式会社三井三池製作所
軸受調整ライナ	構造図品番54	1	個	株式会社三井三池製作所
ベアリングスペーサ	構造図品番26	1	個	株式会社三井三池製作所
タイミングベルト	構造図品番47 型番(ギガトルク 800G14M2240GX)	1	個	三ツ星ベルト株式会社
オイルシール	構造図品番23 規格(SC 100 125 13 NBR)	1	個	指定無し
オイルシール	構造図品番24 規格(GJ 4063 I0)	1	個	指定無し
アンギュラ玉軸受	構造図品番25 規格(7314BECBM)	3	個	指定無し
単列円筒ころ軸受	構造図品番29 規格(NU2313)	1	個	指定無し
Oリング	構造図品番38~43、 45、46 規格([全てNBR]G505、 G125、S80、G245、G275、 G255、P18、P10A)	各1	個	指定無し
Oリング	構造図品番48 規格([NBR]G435)	2	個	指定無し

各品名の規格等につき、次々頁の構造図も併せて確認すること。