

添付資料②


西側道路(香ヶ丘4号線)



※売却予定地から西側道路(香ヶ丘4号線)内にある公共下水人孔に接続可能な場所として、左位置図に下流管渠700mmの人孔があります。接続先既設管の能力以内で、新規管布設を行い接続すること。売却予定地内第1人孔まで合流管となり、売却予定地内排水管は、分流式(汚水管・雨水管)とする。施工については、下記参考図記載のとおり、浅香山配水場内の送水管(1,000mm)の下越しとなり、上下水道局水道部水運用管理課と協議を行うこと。また、上記提示の管渠以外で接続する場合は、接続先の能力確保まで、増径又は新規布設が必要となり、下水道管路課と別途協議が必要となる。

※現状、売却予定地内の雨水については、場内排水管にて大和川へ排水していますが、開発においてこの排水管は使用できません。公園用地及び浅香山配水場用地との境界部分で閉塞を行い、売却予定地内の管は撤去すること。

公共下水管接続について【高低差参考図】
※数値については参考値になります。



排水経路図

