

令和3年11月16日  
堺市上下水道局

各 位

「加圧装置付給水車」に係る仕様書の変更について（通知）

令和3年10月27日付け堺市上下水道局公告第137号で公告した案件に係る仕様書について、内容の一部を見直したので、下記のとおり変更します。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は変更済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を変更していただきますようお願いいたします。なお、入札日程の変更はございません。

ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げます。

記

1 対象案件

調達案件番号：5036100111

案 件 名：加圧装置付給水車

2 変更内容

加圧装置付給水車購入仕様書を次項のとおり変更します。

変更前	変更後
<p>3 納車期限 令和5年3月15日まで（ただし土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）</p> <p>7 トラックシャーシ (3) 装備品 ②機能装備 ・純正カーナビゲーションシステム (3年間地図更新無料、ETC2.0対応、フルセグ及びマップコード対応)</p> <p>8 給水タンク及びサブフレーム (2) 外面処理は磨き仕上げとする。(＃350バフ研磨)</p> <p>(8) 底面には適度な勾配を設け、使用後に完全排水できるよう最低部にドレン排水口(φ65mm)を設けること。</p> <p>9 加圧（動力吸排）装置 (1) 種類 ステンレス製モノフレックスポンプ（電磁クラッチ制御PTO駆動方式）</p> <p>(3) 吐出量 2500/分以上 (4) 揚程 25m以上</p> <p>11 その他 (1) 打合せ、製作・改造仕様書 契約締結後14日以内に工程表の提出及び打合せを行うこと。 製作・改造に着手する前に「製作・改造仕様書」を提出し発注者の承認を得ること。接水部を伴うバルブ等は水道用具としてのJISまたはJWWA（(公社)日本水道協会）等の<u>検査合格証印のあるもの</u>を使用すること。</p>	<p>3 納車期限 令和5年3月23日まで（ただし土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）</p> <p>7 トラックシャーシ (3) 装備品 ②機能装備 ・純正カーナビゲーションシステム (ETC2.0対応、フルセグ及びマップコード対応)</p> <p>8 給水タンク及びサブフレーム (2) 外面処理は磨き仕上げとする。(＃350バフ研磨) <u>なお、サブフレームはSUS製の塗装仕上げも可とし、色については事前に発注者と調整を行い、指示に従うこと。</u></p> <p>(8) 底面には適度な勾配を設け、使用後に完全排水できるよう最低部にドレン排水口(φ65mm)を設けること。<u>なお、車両後部に設置する給水口との兼用も可とする。</u></p> <p>9 加圧（動力吸排）装置 (1) 種類 ステンレス製モノフレックスポンプ（電磁クラッチ制御PTO駆動方式<u>又はPTO駆動方式</u>）</p> <p>(3) 吐出量 2000/分以上 (4) 揚程 20m以上</p> <p>11 その他 (1) 打合せ、製作・改造仕様書 契約締結後14日以内に工程表の提出及び打合せを行うこと。 製作・改造に着手する前に「製作・改造仕様書」を提出し発注者の承認を得ること。接水部を伴うバルブ等は水道用具としてのJISまたはJWWA（(公社)日本水道協会）等の<u>検査に合格しているもの</u>を使用すること。</p>