

令和 2 年 9 月 2 4 日
堺市上下水道局

各 位

「汚水用水中ポンプ（株式会社鶴見製作所製）」に係る仕様書の訂正について（通知）

令和 2 年 9 月 1 6 日付け堺市上下水道局公告第 1 1 5 号で公告した案件に係る仕様書について、内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。なお、入札日程の変更はございません。

ご迷惑をお掛けしお詫び申し上げます。

記

1 対象案件

調達案件番号：5026090104

案 件 名：汚水用水中ポンプ（株式会社鶴見製作所製）

2 変更内容

仕様書「2. 規格・数量、《機種》 2）」を下記のとおり変更します。

【訂正前】

2) TOP80NZG43.7（株式会社鶴見製作所製）（85号マンホールポンプ用） 1台

吐出口径 80mm、吐出し量 0.21m³/min、全揚程 12.6m

出力 3.7kW、電圧 200V、周波数 60Hz、絶縁 E 種

始動方式 じか入れ

キャブタイヤケーブル VCT 4C 3.5mm²×20m（動力用）

VCT 4C 1.25mm²×20m（信号用）

ポンプケーシング FC200、羽根車 SCS13、ベルマウス（SUS304）

塗装 3回塗り（375μm以上）

ガイドフック FCD450

ガイドフックについては現使用品（TOP80UZG43.7-62）と合わせること

モータ保護装置・浸水検知器を取り付けること

【訂正後】

2) **TOP80NZ43.7** (株式会社鶴見製作所製) (85号マンホールポンプ用) 1台

吐出口径 80mm、吐出し量 0.21m³/min、全揚程 12.6m

出力 3.7kW、電圧 200V、周波数 60Hz、絶縁E種

始動方式 じか入れ

キャブタイヤケーブル VCT 4C 3.5mm²×20m (動力用)

VCT 4C 1.25mm²×20m (信号用)

ポンプケーシング FC200、羽根車 SCS13、ベルマウス (SUS304)

塗装 3回塗り (375μm以上)

ガイドフック FCD450

ガイドフックについては現使用品 (**TOP80UZ43.7-62**) と合わせること

モータ保護装置・浸水検知器を取り付けること