

4.湧水(漏水)検査成績

受付番号		1	2	3	4	5
	採水日	令和4年4月7日	令和4年4月11日	令和4年4月15日	令和4年5月16日	令和4年6月2日
	採水地点	南区高倉台	東区西野	東区西野	西区鳳東町	西区鳳東町
	採水場所	泉北中央線の南側植樹帯法面	メータボックス内	道路上	敷地内止水栓ボックス	敷地内植栽部
	現場状況(依頼内容)	泉北中央線の南側植樹帯法面に水が溜まっている。水道水か確認してほしい。	メータボックス内に水が溜まっている。水道水か確認してほしい。	道路上のガス水抜きより水が出ている。水道水か確認してほしい。	道路側法面から水が出ている。水道水か確認してほしい。	1か月前に検査依頼をした場所を同一の場所。敷地内の道路側法面を西部地域整備事務所が掘削。掘削範囲内に水が溜まった為、水道水かの確認をお願いします。
	天候	晴	晴	曇	晴	曇
測定項目	クロロホルム	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ジブロモクロロメタン	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ブロモジクロロメタン	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	ブロモホルム	不検出	検出	検出	不検出	不検出
	臭素酸	—	—	—	—	—
	塩素酸	不検出	—	検出	—	—
判定	湧水	水道関係水	水道関係水	湧水	湧水	

受付番号		6	7		8	
	採水日	令和4年7月11日	令和4年8月9日		令和4年8月12日	
	採水地点	美原区小平尾	南区茶山台		南区茶山台	
	採水場所	道路上	道路上漏水	弁室内溜水	弁室内流入水	弁室内流入水
	現場状況(依頼内容)	道路上の継ぎ目から水が湧き出ている。水道水であるかの検査をお願いします。	道路上の継ぎ目から水が湧き出ている。弁室内に溜水がある。弁室内に流入水がある。水道水であるかの検査をお願いします。		弁室内に流入水がある。水道水であるかの検査をお願いします。	
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
測定項目	クロロホルム	検出	不検出	検出	検出	検出
	ジブロモクロロメタン	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ブロモジクロロメタン	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ブロモホルム	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	臭素酸	—	検出	検出	不検出	不検出
	塩素酸	—	検出	検出	検出	検出
判定	水道関係水	水道関係水	水道関係水	水道関係水	水道関係水	

受付番号		9	10	11		12
	採水日	令和4年8月18日	令和4年8月30日	令和5年1月24日		令和5年1月24日
	採水地点	南区茶山台	中区平井	美原区南余部		南区榎塚台
	採水場所	弁室内溜水	家の裏側にある水抜きパイプ	下水の人孔周り	止水栓BOX内	道路上
	現場状況(依頼内容)	弁室内に溜水がある。水道水であるかの検査をお願いします。	家の裏側にある水抜きパイプから水が流れている。水道水であるかの検査をお願いします。	下水の人孔付近から水が流れ出ている。水道水であるかの検査をお願いします。		道路の側溝辺りに水が溜まっている。水道水であるかの検査をお願いします。
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
測定項目	クロロホルム	検出	検出	検出	検出	検出
	ジブロモクロロメタン	不検出	検出	検出	検出	検出
	ブロモジクロロメタン	不検出	検出	検出	検出	検出
	ブロモホルム	不検出	検出	検出	検出	検出
	臭素酸	不検出	—	—	—	—
	塩素酸	検出	検出	—	—	—
判定	水道関係水	水道関係水	水道関係水	水道関係水	水道関係水	

受付番号		13	14	15		16
	採水日	令和5年2月13日	令和5年2月14日	令和5年2月17日		令和5年3月7日
	採水地点	南区桃山台	南区赤坂台	南区桃山台		西区鳳東町
	採水場所	道路敷の法面	市道部掘削内	道路敷の法面	池	駐車場
	現場状況 (依頼内容)	道路敷の法面から水が流れ出ている。水道水であるかの検査をお願いします。	市道部掘削内の湧水が、水道水であるかの検査をお願いします。	道路敷の法面から水が流れ出ている。水道水であるかの検査をお願いします。		駐車場の継ぎ目から水湧き出ている。水道水か検査よろしくをお願いします。
	天候	雨	晴	晴	晴	晴
測定項目	クロロホルム	—	—	不検出	不検出	不検出
	ジブロモクロロメタン	—	—	不検出	不検出	不検出
	ブロモジクロロメタン	—	—	不検出	不検出	不検出
	ブロモホルム	—	—	不検出	不検出	不検出
	塩素酸	微検出	不検出	検出	検出	—
	臭素酸	検出	不検出	微検出	微検出	—
判定	水道関係水	湧水	湧水	湧水	湧水	

受付番号		16
	採水日	令和5年3月7日
	採水地点	西区鳳東町
	採水場所	不明雨水管に流入する水
	現場状況 (依頼内容)	駐車場の継ぎ目から水湧き出ている。水道水か検査よろしくをお願いします。
	天候	晴
測定項目	クロロホルム	不検出
	ジブロモクロロメタン	不検出
	ブロモジクロロメタン	不検出
	ブロモホルム	不検出
	塩素酸	—
	臭素酸	—
判定	湧水	