

令和7年度 検査結果
(企水受水系統名・採水地点)

					(岩 室 分 岐 ・ 大 美 野)															最高	最低	平均
採	水	月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
	採	水	日		8																	
気		温	℃		14.2												14.2	14.2	14.2			
天		候			曇																	
一	般	細	菌	集落/mL	100以下	0		0									0	0	0			
	大	腸	菌	(+、-) 検出されないこと	(-)	(-)																
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003以下	0.0003		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
水 銀 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.0005以下	0.00005		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
鉛 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
六 価 ク ロ ム 化 合 物		mg/L	0.05以下	0.0004		0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
亜 硝 酸 態 窒 素		mg/L	0.04以下	0.004		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10以下	0.25		0.85											0.85	0.85	0.85			
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.8以下	0.05		0.07											0.07	0.07	0.07			
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		mg/L	1.0以下	0.01		0.02											0.02	0.02	0.02			
四 塩 化 炭 素		mg/L	0.002以下	0.0002		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1 , 4 - ジ オ キ サ ン		mg/L	0.05以下	0.005		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満			
c,t-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジ ク ロ ロ メ タ ン		mg/L	0.02以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
トリクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ベ ン ゼ ン		mg/L	0.01以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
塩 素 酸		mg/L	0.6以下	0.06		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満			
ク ロ ロ 酢 酸		mg/L	0.02以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ク ロ ロ ホ ル ム		mg/L	0.06以下	0.001		0.002											0.002	0.002	0.002			
ジ ク ロ ロ 酢 酸		mg/L	0.03以下	0.001		0.001											0.001	0.001	0.001			
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		mg/L	0.1以下	0.001		0.004											0.004	0.004	0.004			
臭 素 酸		mg/L	0.01以下	0.001		0.002											0.002	0.002	0.002			
総トリハロメタン		mg/L	0.1以下	0.001		0.009											0.009	0.009	0.009			
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		mg/L	0.03以下	0.001		0.003											0.003	0.003	0.003			
ブ ロ モ ホ ル ム		mg/L	0.09以下	0.001		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ホ ル ム アル デ ヒ ド		mg/L	0.08以下	0.005		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満			
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0以下	0.01		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満			
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2以下	0.01		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満			
鉄 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.3以下	0.03		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満			
銅 及 び そ の 化 合 物		mg/L	1.0以下	0.01		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満			
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200以下	3.0		14.4											14.4	14.4	14.4			
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05以下	0.005		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満			
塩 化 物 イ オ ン		mg/L	200以下	6.0		18.4											18.4	18.4	18.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300以下	6.7		43.1											43.1	43.1	43.1			
蒸 発 残 留 物		mg/L	500以下	1		86											86	86	86			
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		mg/L	0.2以下	0.02		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満			
ジ ェ オ ス ミ ン		mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		mg/L	0.02以下	0.005		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満			
フ ェ ノ ー ル 類		mg/L	0.005以下	0.0005		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
有 機 物 (T O C)		mg/L	3以下	0.2		0.7											0.7	0.7	0.7			
pH		値	5.8以上8.6以下			7.2											7.2	7.2	7.2			
味			異常でないこと			異常なし																
臭		気	異常でないこと			異常なし																
色		度	5以下	1		1未満											1未満	1未満	1未満			
濁		度	2以下	0.5		0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満			
項 水 質 管 理 目 標 設 定	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	(暫定)2000以下	0	*																	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	(暫定)0.08以下	0.008	*																	
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	(暫定)0.01以下	0.001	*																	
	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	(暫定)0.02以下	0.002	*																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/L	(暫定)0.00005以下	0.000001	*	(外部検査)																
22 条	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.10	*	0.70											0.70	0.70	0.70			
	残 留 塩 素	mg/L		0.10	*	0.80											0.80	0.80	0.80			
他 参 考	電 気 伝 導 率	μ S/cm		1	*	174											174	174	174			
	水	温	℃		*	15.1											15.1	15.1	15.1			
	放 射 能 (総 β 線)	Bq/L		0.3	*	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満			
	塩 素 臭 を 含 む 臭 気 強 度				*																	

*水道GLP対象外