

令和7年度 検査結果
(企水受水系統名・採水地点)

		単位	水質基準値等	最小表示値	備考	(梶 分 岐 ・ 城 山 台 1 丁)																				最高	最低	平均
採	水	月				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
	水	日				15																						
	気	温	℃			11.8												11.8	11.8	11.8								
	天	候				曇																						
水	一 般 細 菌	集落/mL	100以下	0		0												0	0	0								
	大 腸 菌	(+、-) 検出されないこと	(-)		(-)																							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003																								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005以下	0.00005																								
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																								
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02以下	0.0004																								
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04以下	0.004																								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001																								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25																								
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8以下	0.05																								
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																								
	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下	0.0002																								
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05以下	0.005																								
	c,t-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001																								
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下	0.001																								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001																								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001																								
	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下	0.001																								
	塩 素 酸	mg/L	0.6以下	0.06																								
	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	0.001																								
	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	0.001																								
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.001																								
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1以下	0.001																								
	臭 素 酸	mg/L	0.01以下	0.001																								
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1以下	0.001																								
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.001																								
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03以下	0.001																								
	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	0.001																								
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08以下	0.005																								
	項	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																							
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																							
		鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3以下	0.03																							
		銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																							
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3.0																							
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																							
塩 化 物 イ オ ン		mg/L	200以下	6.0		19.3											19.3	19.3	19.3									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300以下	6.7																								
蒸 発 残 留 物		mg/L	500以下	1																								
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		mg/L	0.2以下	0.02																								
ジ ェ オ ス ミ ン		mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		mg/L	0.02以下	0.005																								
フ ェ ノ ー ル 類		mg/L	0.005以下	0.0005																								
目	有 機 物 (T O C)	mg/L	3以下	0.2		0.7											0.7	0.7	0.7									
	pH 値		5.8以上8.6以下			7.3											7.3	7.3	7.3									
	味		異常でないこと			異常なし																						
	臭 気		異常でないこと			異常なし																						
他参考	色 度	度	5以下	1		1未満											1未満	1未満	1未満									
	濁 度	度	2以下	0.5		0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	(暫定)2000以下	0	*	0											0	0	0									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	(暫定)0.08以下	0.008	*																							
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	(暫定)0.01以下	0.001	*																							
	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	(暫定)0.02以下	0.002	*																							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ-ン酸(PFOA)	mg/L	(暫定)0.00005以下	0.000001	*																							
					(外部検査)																							
	22 遊 離 残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.10	*	0.50											0.50	0.50	0.50									
	残 留 塩 素	mg/L		0.10	*	0.60											0.60	0.60	0.60									
電 気 伝 導 率	μS/cm		1	*	181											181	181	181										
水 温	℃			*	16.4											16.4	16.4	16.4										
放 射 能 (総 β 線)	Bq/L		0.3	*	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満										
塩 素 臭 を 含 む 臭 気 強 度				*																								

*水道GLP対象外