

令和7年度 検査結果
(企水受水系統名・採水地点)

						(梶 分 岐 ・ 一 条 通)																		最高	最低	平均
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
						15																				
気 温 ℃						11.8													11.8	11.8	11.8					
天 候						曇																				
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 集 落	集落/mL	100以下	0		0													0	0	0					
	大 腸 菌	(+、-) 検出されないこと	(-)			(-)																				
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003																						
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005以下	0.00005																						
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																						
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																						
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01以下	0.001																						
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.05以下	0.0004																						
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04以下	0.004																						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001																						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25																						
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8以下	0.05																						
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																						
	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下	0.0002																						
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05以下	0.005																						
	c,t-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001																						
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下	0.001																						
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	0.001																						
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	0.001																						
	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下	0.001																						
	塩 素 酸	mg/L	0.6以下	0.06																						
	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	0.001																						
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	0.001																							
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.001																							
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1以下	0.001																							
臭 素 酸	mg/L	0.01以下	0.001																							
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1以下	0.001																							
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.001																							
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03以下	0.001																							
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	0.001																							
ホ ル ム アル デ ヒ ド	mg/L	0.08以下	0.005																							
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																							
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3以下	0.03																							
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0以下	0.01																							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3.0																							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																							
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	6.0		19.1													19.1	19.1	19.1						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	6.7																							
蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下	1																							
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2以下	0.02																							
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02以下	0.005																							
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下	0.0005																							
有 機 物 (T O C)	mg/L	3以下	0.2		0.7													0.7	0.7	0.7						
pH 値		5.8以上8.6以下			7.3													7.3	7.3	7.3						
味		異常でないこと			異常なし																					
臭 気		異常でないこと			異常なし																					
色 度	度	5以下	1		1未満													1未満	1未満	1未満						
濁 度	度	2以下	0.5		0.5未満													0.5未満	0.5未満	0.5未満						
項 水 質 管 理 目 標 設 定	従 属 栄 養 細 菌 集 落	集落/mL	(暫定)2000以下	0	*	0												0	0	0						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	(暫定)0.08以下	0.008	*																					
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	(暫定)0.01以下	0.001	*																					
	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	(暫定)0.02以下	0.002	*																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	(暫定)0.00005以下	0.000001	(外部検査)*																					
22 条	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.10	*	0.55												0.55	0.55	0.55						
	残 留 塩 素	mg/L		0.10	*	0.65												0.65	0.65	0.65						
他 参 考	電 気 伝 導 率	μ S/cm		1	*	181												181	181	181						
	水 温	℃			*	16.0												16.0	16.0	16.0						
	放 射 能 (総 β 線)	Bq/L		0.3	*	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満						
	塩 素 臭 を 含 む 臭 気 強 度				*																					

*水道GLP対象外